


СХЕМА ОБВЯЗКИ



- 1 - клапан обратный
- 2 - клапан обратный
- 3 - кран подмеса обратки в подачу (регулятор температуры подачи в систему отопления)
- 4 - циркуляционный насос подогрева обратки
- 5 - циркуляционный насос подающий
- 6 - термометр
- 7 - фильтр
- 8 - фильтр
- 9 - ЕЦ клапан обратный
- 10 - чугунный радиатор для аварийного сброса тепла (при необходимости установки)
 - (котел 10 кВт - 7 секций)
 - (котел 15 кВт - 10 секций)
 - (котел 18 кВт - 15 секций)
 - (котел 25 кВт - 20 секций)
 - (котел 40 кВт - 30 секций)